


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» февраля 2024 г., 52240061000209415086

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Дзержинск
Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Нижегородской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» февраля 2024 г., № 2402/007-52/10/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Нижегородская, г Дзержинск, ул Урицкого, Дом 11, 88313265571, 88313264927, e-mail: ondpr-dzerzhinsk@52.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: «15» февраля 2024 г., учетный номер 52240061000209415086.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору) Фомичев Виктор Николаевич, e-mail: ondpr-dzerzhinsk@52.mchs.gov.ru, телефон: +78313264927

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Дзержинск, п Колодкино

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ САНАТОРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" (ГОРОД ДЗЕРЖИНСК)", адрес юридического лица: 606040, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ДЗЕРЖИНСК, ПОСЕЛОК КОЛОДКИНО

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) медицинского корпуса не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.7 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п.4.4.2 СП 1.13130.2009, п.6.30* СНИП 21-01-97*)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
15.02.2025
2. Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производится с отступлением от требований ГОСТ Р 53325 (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012) ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18 СП 484.1311500.2020 (ранее действовало требование п.

13.15.3 Свода правил СП 5.13130.2009, п. 12.57 НПБ 88-2001).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

3. В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа, при этом указанный вестибюль не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа с нормируемым заполнением проемов. ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.43, п. 7.24 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

4. Несущие конструкции маршей и площадок внутренних лестниц (балки, косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R60 (по факту — выполнены металлическими). ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 58, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ранее действовало требование п. 5.18*, табл. 4* СНиП 21-01-97*).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 58. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Огнестойкость строительных конструкций должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений.

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

5. Ширина эвакуационного выхода с 1-го этажа из лестничной клетки непосредственно наружу выполнена менее 1,2 метра и менее ширины марша лестницы (по факту — 0,7 метра). ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.27, п. 6.29 СНиП 21-01-97*).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

6. Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу в свету менее 1,9 метра (по факту 1,78 метра). ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 6.16 СНиП 21-01-97*).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

7. Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 5.5.3 СП 1.13130.2009, п. 1.93* СНиП 2.08.02-89*).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

8. Эвакуационный выход из подвала предусмотрен через общую лестничную клетку, при этом он не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. ч. 4, ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 4, ч. 5 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 5.3.6 СП 1.13130.2009, п. 6.9* СНиП 21-01-97*).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

9. Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. п.54 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

10. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. п. 54 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

11. В актовом зале, деревянные конструкции сценической коробки, а также драпировка, применяемая на сцене, не обработана огнезащитным составом. п. 95 ППР в РФ

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 95. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами.

Срок устранения нарушения:

15.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору) Фомичев Виктор Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E3676381AAAE44908C21E7424A4E8DF4
Владелец: Фомичев Виктор Николаевич
Действителен с 13.04.2023 по 06.07.2024


подпись

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору) Фомичев Виктор Николаевич, e-mail: ondpr-dzerzhinsk@52.mchs.gov.ru, телефон: +78313264927

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут «15» 02 2024 г. 

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

