



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831),

e-mail: info@mchs.nnov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Дзержинск Нижегородской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел./факс 26-55-71 (код - 831),

e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 58/1**

«15» июля 2022 г.

вручается: государственному бюджетному учреждению "Областной санаторно-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Лесная сказка" (город Дзержинск)"

(указывается контролируемое лицо. В отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Дзержинск
Нижегородской области по пожарному надзору Галанина Дмитрия Александровича № 58 от
28.06.2022

в период с «10» час. «00» мин. «05» июля 2022 года по «15» час. «00» мин. «15» июля 2022 года
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Дзержинск – заместителем главного государственного инспектора города Дзержинска
Нижегородской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Галаниным
Дмитрием Александровичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица директор ГБУ «ОСРЦН
«Лесная сказка» (город Дзержинск) Занегина Ольга Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
Общие				
1.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей с продольной стороны спального корпуса, по всей его длине.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 8.1 п.п. в) СП 4.13130.2013, п. 71 ППР в РФ.	01.08.2023	
2.	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	01.08.2023	
3.	Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производится с отступлениями от требований ГОСТ Р 53325 (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012).	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18 СП 484.1311500.2020 (ранее действовало требование пункта 13.15.3 свода правил СП 5.13130.2009, п. 12.57 НПБ 88-2001)	01.08.2023	
4.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.08.2023	
Спальный корпус				
5.	Расстояние от любой точки проекции лестницы 3-го типа на уровень земли составляет не менее 1 м до проекции оконного проема.	ч. 4 ст. 4; ч. 1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020, (ранее действовало требование п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, п. 6.30* СНиП 21-01-97*)	01.08.2023	
6.	В общих коридорах на путях эвакуации 1-го и 2-го этажа, допускается размещение встроенных шкафов для хозяйственного инвентаря и сушки белья.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.7 СП 1.13130.2020 (ранее	01.08.2023	

		действовали требования пункта 4.3.3 Свода правил СП 1.13130.2009, пункта 6.26* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)		
7.	Лестницы 3-го типа имеют площадки не на уровне эвакуационных выходов (по факту площадки ниже эвакуационных выходов).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования пункта 4.4.2 Свода правил СП 1.13130.2009, пункта 6.30* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)	01.08.2023	
Санитарно-бытовой корпус				
8.	На входных группах (навесы, козырьки) не представлены материалы по отделке внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести не выше Г1, а фасадные системы не должны распространять горение (по факту использован пластик).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ч. 11 статья 87 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2020 (ранее действовали требования пункта 5.2.3 СП 2.13130.2012).	01.08.2023	
Медицинский корпус				
9.	Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 21 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 5.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 1.93* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)	01.08.2023	
Административный корпус				
10.	В зданиях I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается предусматривать эвакуационные лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при этом указанный вестибюль не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа с нормируемым заполнением проемов.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 21 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 4.4.20 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 6.43, п. 7.24 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)	01.08.2023	
11.	Несущие конструкции маршей и площадок внутренних лестниц (балки, косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R60 (по факту - выполнены металлическими).	ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1 и 3, ст. 58, табл. 21 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ; (ранее действовало требование п.	01.08.2023	


		5.18*, табл. 4* СНиП 21-01-97*)		
12.	Ширина эвакуационного выхода с 1-го этажа из лестничной клетки непосредственно наружу выполнена менее 1,2 метра и менее ширины марша лестницы (по факту – 0,7 метра).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.19, пункт 4.4.1 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования пункта 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009, пункта 6.27, пункта 6.29 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)	01.08.2023	
13.	Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу в свету менее 1,9 метра (по факту 1,78 метра).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.18 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования пункта 4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009, пункта 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*).	01.08.2023	
14.	Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 21 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 (ранее действовало требование п. 5.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 1.93* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)	01.08.2023	
15.	Эвакуационный выход из подвала предусмотрен через общую лестничную клетку, при этом он не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ч. 4 и ч. 5 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 5.3.6 СП 1.13130.2009, п. 6.9* СНиП 21-01-97*)	01.08.2023	
16.	В актовом зале, деревянные конструкции сценической коробки, а также драпировка, применяемая на сцене, не обработана огнезащитным составом.	<u>Пункт 95 ППР в РФ</u>	01.08.2023	
	Уличные склады			
17.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	<u>Пункт 13 ППР в РФ</u>	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ «ОСРЦН «Лесная сказка» (город Дзержинск) Занегина Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«15» июля 2022 г.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы – заместитель главного государственного инспектора города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору Галанин Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«15» июля 2022 г.