

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«10» марта 2025 г., 52250061000217438492

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Дзержинск
Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Нижегородской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» марта 2025 г., 10 час. 00 мин. № 2503/007-52/5-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «10» марта 2025 г., № 2503/007-52/5-ВО/П, учетный номер проверки 52250061000217438492.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Ухатов Александр Александрович – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Дзержинск, п Колодкино

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ САНАТОРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" (ГОРОД ДЗЕРЖИНСК)" ИНН 5249044037, адрес регистрации юридического лица: 606040, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЗЕРЖИНСК, П. КОЛОДКИНО

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «18» марта 2025 года, 10 час. 30 мин.

по «26» марта 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по существу контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Для административного здания, оборудованного автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, а также закрытие противопожарных

нормально открытых клапанов.. Место выявления нарушения: Административный корпус

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть автоматическое отключение общеобменной вентиляции при срабатывании системы пожарной сигнализации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы и Фотографии

2. Световой оповещатель «Выход» установлен над дверью помещения зрительного зала, при этом данная дверь не является эвакуационным выходом, так как нарушает принцип эвакуации людей из здания. (ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Место выявления нарушения: Дверь в помещение зрительного зала

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

15.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Переместить световой оповещатель "Выход"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

3. Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.. Место выявления нарушения: Административный корпус

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Срок устранения нарушения:

15.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обозначить знаками или окраской светильники аварийного освещения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

4. Ширина эвакуационного выхода с 1-го этажа из лестничной клетки непосредственно наружу выполнена менее 1,2 метра и менее ширины марша лестницы (по факту – 0,7 метра). (ч. 1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.19, пункт 4.4.1 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования пункта 4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009, пункта 6.27, пункта 6.29 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2402/007-52/10/ПВПР от 15.02.2024, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: 1 этаж лестничной клетки административного корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Увеличить ширину эвакуационного выхода

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

5. Высота эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу в свету менее 1,9 метра (по факту 1,78 метра). (ч. 1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.18 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования пункта 4.2.5 Свода правил СП

1.13130.2009, пункта 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2402/007-52/10/ПВПР от 15.02.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: Лестничная клетка административного корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Увеличить высоту эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

6. Эвакуационный выход из подвала предусмотрен через общую лестничную клетку, при этом он не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. (ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 4 и ч. 5 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п. 5.3.6 СП 1.13130.2009, п. 6.9* СНиП 21-01-97*)). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2402/007-52/10/ПВПР от 15.02.2024, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: Эвакуационный выход из подвала административного корпуса

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить глухую противопожарную перегородку 1-го типа

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографии

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием режимов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору) Ухатов Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Ухатов Александр Александрович - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор городского округа город Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 8(8313)26-55-71, e-mail: a.uhatov@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «00» минут «26» 03 2025 г. *Борисов*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

